

Bekanntmachung von Emissionsdaten gemäß § 13 Umweltinformationsgesetz

Zentrale Kläranlage - Jahresdurchschnittswerte

Jahr	Zulaufmenge m3/d	Zulauf CSB EW	Reinigungsleistung CSB in % El.	Reinigungsleistung Ges. geb. N. in % El.	NH4 - N Ablauf mg/l
2009	22.083	78.509	93	79	2,1
2010	20.580	91.347	95	86	2,0
2011	18.668	101.327	96	86	1,2
2012	19.978	86.015	95	80	1,0
2013	21.243	86.360	95	81	1,0
2014	19.414	99.080	96	89	0.72
2015	20.223	95.699	95	88	0.81
2016	22.881	98.790	95	85	1,1
2017	22.075	100.672	94	75	2,1
2018	19.555	100.966	93	71	5,5

Für weitere Information steht die Geschäftsführung des RHV nach Vereinbarung jederzeit zur Verfügung.