

**Bekanntmachung von Emissionsdaten gemäß § 13 Umweltinformationsgesetz**

**Zentrale Kläranlage - Jahresdurchschnittswerte**

<b>Jahr</b>	<b>Zulaufmenge m3/d</b>	<b>Zulauf CSB EW</b>	<b>Reinigungsleistung CSB in % El.</b>	<b>Reinigungsleistung Ges. geb. N. in % El.</b>	<b>NH4 - N Ablauf mg/l</b>
<b>2009</b>	<b>22.083</b>	<b>78.509</b>	<b>93</b>	<b>79</b>	<b>2,1</b>
<b>2010</b>	<b>20.580</b>	<b>91.347</b>	<b>95</b>	<b>86</b>	<b>2,0</b>
<b>2011</b>	<b>18.668</b>	<b>101.327</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>1,2</b>
<b>2012</b>	<b>19.978</b>	<b>86.015</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>1,0</b>
<b>2013</b>	<b>21.243</b>	<b>86.360</b>	<b>95</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>
<b>2014</b>	<b>19.414</b>	<b>99.080</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	<b>0.72</b>
<b>2015</b>	<b>20.223</b>	<b>95.699</b>	<b>95</b>	<b>88</b>	<b>0.81</b>
<b>2016</b>	<b>22.881</b>	<b>98.790</b>	<b>95</b>	<b>85</b>	<b>1,1</b>
<b>2017</b>	<b>22.075</b>	<b>100.672</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>2,1</b>
<b>2018</b>	<b>19.555</b>	<b>100.966</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	<b>5,5</b>
<b>2019</b>	<b>20.098</b>	<b>103.866</b>	<b>96</b>	<b>78</b>	<b>1,2</b>
<b>2020</b>	<b>22.530</b>	<b>101.328</b>	<b>95</b>	<b>79</b>	<b>1,6</b>
<b>2021</b>	<b>23.502</b>	<b>105.942</b>	<b>94</b>	<b>82</b>	<b>1,3</b>

Für weitere Information steht die Geschäftsführung des RHV nach Vereinbarung jederzeit zur Verfügung.